

PAKKE G

Pakke G indeholder:

- En gennemgang af fysiklokalets gasinstallation.
- Herudover udarbejdes en servicereport.

Gas-service

- Kontrol og trykprøvning af gasrørsinstallation.
- Nøgleafbryder og tæthedskontrol funktionsprøves.
- Tilslutningsslanger tjekkes for utætheder og revner.
- Gasventiler og gasregulatorer funktionsprøves.
- Kontrol af flammeovervågning og evt. termoføler.
- Gasgennemføringer i gulv/væg tjekkes.
- Kontrol af tæthed og magnetventiler.
- Alle brændere renses i dyser og tjekkes for tæthed samt funktionsafprøves.
- Eventuelle sikkerhedsmæssige fejl og mangler påpeges.

Der udarbejdes en sikkerheds- og servicereport ved hvert besøg på gas.

Ved F-gasanlæg med tryk over 35 mbar udarbejdes drifts- og vedligeholdelsesplan til skolens kvalitetsstyringssystem.

Materialer og reservedele er ikke inkluderet i prisen.

Større reparationer foretages på timeløn/tilbud efter aftale.